PLAZA MILIKI

CALLE ANFITEATRO

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	DESAGÜE DE APARATO DE PVC CON SIFÓN
	BAJANTE DE RED COLGADA DE ACERO GALVANIZADO Ø125
	TUBERIA DE PVC ENTERRADA. PTE. 2%
	TUBERIA PERIMETRAL DE PVC ENTERRADA Ø110
	SUMIDERO SIFONICO DE PVC DE 20x20 cm
	ARQUETA DE PASO 40x40 CONSTRUIDA EN OBRA DE FABRICA DE LADRILLO CON TAPADERA REGISTRABLE ESTANCA DE FUNDICION Y SUMIDERO SIFONICO DE 20x40 cm CON REJILLA DE FUNDICION
	ARQUETA DE PASO 40x40 CONSTRUIDA EN OBRA DE FABRICA DE LADRILLO CON TAPADERA REGISTRABLE ESTANCA DE FUNDICION.E=Existente N=Nueva
	ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS CONSTRUIDA EN OBRA DE FÁBRICA DE LADRILLO CON TAPADERA REGISTRABLE ESTANCA DE FUNDICION
	ARQUETA DE BOMBEO Y SEPARADORA DE GRASAS DE 2,25x1,00 m
	REJILLA LINEAL CONTINUA ELECTROFUNDIDO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
	IMBORNAL

NOTA DE SANEAMIENTO.

SE HAN SEGUIDO LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO Y DIMENSIONADO DETALLADAS EN CTE, DB-HS5.

- SE DISPONDRÁN CIERRES HIDRÁULICOS EN LA INSTALACIÓN QUE IMPIDA EL PASO DEL AIRE CONTENIDO EN LA RED A LOS LOCALES OCUPADOS SIN AFECTAR AL FLUJO DE RESIDUOS.

- LAS REDES DE TUBERÍAS DEBEN DISEÑARSE DE TAL FORMA QUE SEAN ACCESIBLES PARA SU MANTENIMIENTO Y PREPARACIÓN, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ CONTAR CON ARQUETAS O REGISTROS.

- SE DISPONDRÁN SISTEMAS DE VENTILACION ADECUADOS.

- EL SISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA (LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN PROLONGARSE AL MENOS 1,3m POR ENCIMA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO, SI ESTA NO ES TRANSITABLE, SI LO ES, LA PROLONGACIÓN DEBE SER DE AL MENOS 2,0m SOBRE EL PAVIMENTO DE LA MISMA, LA SALIDA DE LA VENTILACIÓN DEBE ESTAR CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA DE LA ENTRADA DE CUERPOS EXTRAÑOS, DISPONIENDO UNA REJILLA PARA EVITAR LA ENTRADA DE HOJAS Y LA EXPULSIÓN DE LOS GASES, NO PUDIENDO DISPONERSE TERMINACIONES DE COLUMNA SALVO MATERIALES DE TERRAZAS).
LA VENTILACIÓN PRIMARIA SERÁ DE IGUAL DIAMETRO DE LA BAJANTE Y SE REALIZARÁ TANTO PARA PLUVIALES COMO FECALES.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO DE DÍA Y OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES

CALLE ANFITEATRO, 40 — CARMONA (Sevilla)

I-SS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Planta semisótano - Red enterrada

ISS-01

SOCIEDAD PROYECTISTA: ATRIO estudio de arquitectura, S.L.P. CIF: B 91466052

Técnico redactor: Fernando Manuel Rodríguez Fernando Muñoz Cuiz Cristina Sánchez Morón Rafa Sánchez Luque

ESC. 1/50

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA CIF: P-4102400-A

Abril 2010