



LEYENDA DE GAS NATURAL	
	CANALIZACION DE GAS EN COBRE UNE 37-141. PROTEGIDA BAJO VAJNA DE ACERO VENTILADA EN LOS EXTREMOS.
	ARMARIO CON TOMA DE ABASTECIMIENTO
	PUNTO DE SUBIDA

LEYENDA DE FONTANERIA	
	PUNTO DE AGUA FRÍA
	CONJUNTO DE MONTANTES DE FONTANERIA. TUBERÍA AGUA FRÍA DE POLIPROPILENO (ZONAS COMUNES GENERALES)

DIÁMETRO MÍNIMO DERIVACIÓN APARATOS (SEGÚN DB-HSA)			
APARATO	MATERIAL	AFS Ø(mm)	ACS Ø(mm)
LAVAMANOS	COBRE	12	12
LAVABO, BIDÉ	COBRE	12	12
DUCHA	COBRE	12	12
BANDEJA Y APO	COBRE	20	20
W.C. CON CISTERNA	COBRE	12	-
W.C. CON FLUJADOR	COBRE	25-40	-
URINARIO GRIFO TEMPORIZADO	COBRE	12	-
FREGADERO DOMESTICO	COBRE	12	12
FREGADERO INDUSTRIAL	COBRE	20	20
LAVAVAJILLAS DOMESTICO	COBRE	12	-
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL	COBRE	20	-
LAVADORA DOMESTICA	COBRE	20	-
LAVADORA INDUSTRIAL	COBRE	20	-

NOTA DE FONTANERIA

SE HA SEGUIDO LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO Y DIMENSIONADO DETALLADAS EN DTE, DB-HSA, AL AGUA DE LA RED Y CONSIDERANDO CUALQUIER CUESTIONARIO EN LA ESENCIA DE LA RED Y CONSIDERANDO LA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

SE DESPRECIAN SISTEMAS INTERESTERNO PARA EVITAR LA INGRESION DEL SUCIO DEL FLUIDO EN DESPACHES DE CONTADORES. EN LA BASE DE MONTANTES ADYACENTES, APRES DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS CASOS DE ALIMENTACION INDUSTRIAL A LOS DOMESTICOS, ANTES DE LOS APARATOS DE DESPRECIACION.

LA INSTALACION DE SUBMONTOS DE AGUA NO PODRA CONECTARSE DIRECTAMENTE A INSTALACIONES DE EDUCACION NI A INSTALACIONES DE SUBMONTOS DE AGUA. PROVENIENTE DE OTRO ORIGEN QUE LA RED PUBLICA.

EN LOS APARATOS Y EQUIPOS DE LA INSTALACION LA LUBRICACION DE AGUA SE REALIZARA DE TAL MODO QUE NO SE PRODUZCAN RETORNO.

LOS INTERESTERNO SE DESPRECIAN CONJUNTO CON GRUPO DE VACUO DE TAL FORMA QUE SIEMPRE SE PUEDA CUALQUIER TRUENO A TIPO.

LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LA INSTALACION QUE LO REQUIERAN DEBERAN INSTALARSE EN LOS CASOS DE AGUA EN LA RED Y CONSIDERANDO LA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

EN LOS CASOS DE AGUA EN LA RED Y CONSIDERANDO LA AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EN LA BASE DE MONTANTES ADYACENTES, APRES DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS CASOS DE ALIMENTACION INDUSTRIAL A LOS DOMESTICOS, ANTES DE LOS APARATOS DE DESPRECIACION.

LA INSTALACION DE SUBMONTOS DE AGUA NO PODRA CONECTARSE DIRECTAMENTE A INSTALACIONES DE EDUCACION NI A INSTALACIONES DE SUBMONTOS DE AGUA. PROVENIENTE DE OTRO ORIGEN QUE LA RED PUBLICA.

LA INSTALACION DE SUBMONTOS DE AGUA NO PODRA CONECTARSE DIRECTAMENTE A INSTALACIONES DE EDUCACION NI A INSTALACIONES DE SUBMONTOS DE AGUA. PROVENIENTE DE OTRO ORIGEN QUE LA RED PUBLICA.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO DE DÍA Y ORIGINAS DE SERVICIOS SOCIALES
CALLE ANFITEATRO, 40
CARMONA (Sevilla)

I-FG INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y GAS
Planta sótano

SOCIEDAD PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN S.L.P.
Técnicos redacción:
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GARMONA

CP: 41464052
Esc: 100
CP: P-410240-A
Abr 2010

IFG-01